



PUNTO DI CONSEGNA A SOFFITTO

## SALA LOUNGE 1 MOLO B Q.ta 11.00

Attività	Uso	Potenza kW
	SALA LOUNGE	200 kW

da Q.GBT.N cavo FG18M16-0.6/1kV 3X1X240+1X120N+T



AEROPORTO "LEONARDO DA VINCI"  
FIUMICINO (ROMA)

Edificio

**SALA LOUNGE MOLO B Q.ta 11.00**

**SUBCONCESSIONARIO :**

**SALA LOUNGE 1 IMPIANTO ELETTRICO**